



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району

665413, г. Черемхово, пер. Строительный, 1«а», тел. 8(39546)5-65-78

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Макарьевская средняя общеобразовательная школа» г. Свирск в лице законного представителя юридического лица, директора Кулик Ирины Николаевны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «03» марта 2016 года по «06» марта 2017 года проведена проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Макарьевская средняя общеобразовательная школа» г. Свирск, расположенного по адресу: юридический адрес: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Лесная, д. 1; место осуществления деятельности: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Лесная, д. 1 государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Петуховым Константином Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «Макарьевская средняя общеобразовательная школа» г. Свирск Кулик И.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	
2	Лицу, ответственному за	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N	01.08.17 г.	

	пожарную безопасность на объекте, пройти обучение по пожарно - техническому минимуму.	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
3	В помещении котельной не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.42 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	
4	Руководителю учреждения обеспечить исправность огнетушителей №4 и №5. Доукомплектовать огнетушители раструбами.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	
5	Пожарный рукав присоединить к пожарному крану и пожарному стволу.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	
6	Обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	
7	Руководителю учреждения обеспечить периодичность осмотра и проверки огнетушителей.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	
8	В полу на путях эвакуации не допускать выступ.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.36а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.08.17 г.	
9	Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова учреждению обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.72.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	

	остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.			
10	Обеспечить огнезащитную обработку горючих материалов (деревянных конструкций кровли) котельной огнезащитным составом.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.17 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Черемхово, г.Свирска
и Черемховского района по пожарному надзору Петухов К.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

"06" марта 2017г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Кулик
(подпись)
"06" марта 2017г.

директор Кулик И.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



г. 17.03.16
Государственный инспектор
по пожарному надзору
И.Н. Кулик
"06" марта 2017г.